

# 武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 1 月 10 日监测结果

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点                 | 采样时间  | 检测时间        | 监测单位        | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |     |       |                                         |               | 建议 |
|------------------|----------------------|-------|-------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------------|---------------|----|
|                  |                      |       |             |             |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数<br>(以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 游离氯<br>(mg/L) |    |
| 市级               | 1、长供沌口水厂             | 6:12  | 6:12-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 1.16                                    | 0.80          |    |
| 市级               | 2、珠山湖大道振华路 47 号      | 11:16 | 11:16-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.89                                    | 0.50          |    |
|                  | 3、车城北路东风公司地铁站J 出口卫生间 | 11:28 | 11:28-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.81                                    | 0.50          |    |
|                  | 4、联城路 79 号           | 11:40 | 11:40-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.74                                    | 0.40          |    |
|                  | 5、沌口水厂薛峰转压站          | 10:45 | 10:45-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.87                                    | 0.50          |    |
|                  | 6、沌口街正街 11 号         | 6:25  | 6:25-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.94                                    | 0.40          |    |
| 区级               | 7、武汉自来水发展有限公司        | 8:10  | 8:10-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | /                                       | 1.0           |    |

|    |                       |       |             |             |       |     |      |    |   |   |      |      |  |
|----|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------|-----|------|----|---|---|------|------|--|
| 区级 | 8、汉南区马影河大道碧桂园酒店       | 7:57  | 7:57-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | /    | 0.30 |  |
|    | 9、汉南区幸福村 294 号        | 8:24  | 8:24-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | /    | 0.50 |  |
| 区级 | 10、汉南第二水厂             | 8:59  | 8:59-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | /    | 1.0  |  |
| 区级 | 11、汉南区湘口街晨曦路 102 号    | 9:17  | 9:17-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | /    | 0.40 |  |
|    | 12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号 | 9:36  | 9:36-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | /    | 0.30 |  |
| 市级 | 13、武汉车都供水实业有限公司       | 6:57  | 6:57-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.95 | 0.70 |  |
| 市级 | 14、军山街观阵岭 9 号         | 7:12  | 7:12-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.10 | 0.40 |  |
|    | 15、军山街檀军路龙湖社区         | 7:26  | 7:26-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.92 | 0.50 |  |
|    | 16、军山街海伦小镇营销中心        | 6:37  | 6:37-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.81 | 0.40 |  |
|    | 17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站     | 10:13 | 10:13-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.90 | 0.40 |  |

|      |                    |       |             |             |       |     |      |    |                 |   |      |                                            |  |
|------|--------------------|-------|-------------|-------------|-------|-----|------|----|-----------------|---|------|--------------------------------------------|--|
|      | 18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站 | 10:31 | 10:31-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无               | 无 | 0.98 | 0.40                                       |  |
| 标准限值 |                    |       |             |             |       |     | 1.0  | 15 | 无 异<br>臭、<br>异味 | 无 | 3    | 2≥末 梢<br>水<br>≥0.05;<br>2≥出 厂<br>水<br>≥0.3 |  |